

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий, стихийных бедствий  
 Управление надзорной деятельности и профилактической работы  
 ГУ МЧС России по Республике Саха (Якутия)  
 ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ и ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ  
 ПО НЕРЮНГРИНСКОМУ РАЙОНУ  
 ул. Строителей, 21, г. Нерюнгри, 678960, тел./факс(41147) 6-96-20

**Предписание N 219 / 1/ 1**  
 по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности

Муниципальное дошкольное образовательное учреждения № 48 «Энергетик» города Нерюнгри  
(полное наименование юридического лица, фамилия и инициалы индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного государственного инспектора Нерюнгринского района по пожарному надзору - начальника Отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Нерюнгринскому району Управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного Управления МЧС России по Республике Саха (Якутия) майора внутренней службы Мориляк В.В. № 219 от 10.08.16 ст.6 Федерального Закона от 21.12.94г № 69-РФ «О пожарной безопасности» в период с 12 ч 00 мин «12» «08» 2016 г по 14 ч 00 мин «12» «08» 2016 г проведена **внеплановая выездная** проверка Государственным инспектором Нерюнгринского района по пожарному надзору – начальником отделения отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Нерюнгринскому району УНД и ПР ГУ МЧС России по Республике Саха (Якутия) Дульцевой Ольгой Анатольевной объектов МДОУ № 48 «Энергетик» РС(Я) г. Нерюнгри ул. Карла Маркса дом 25 корпус 2  
наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с заведующей Поповой С.В.  
(указываются должности, фамилии и инициалы лиц,

участвующих в мероприятии по надзору)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

N	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	Покрытие пола в помещениях групп, спален выполнены из горючих материалов(линолеум)	Осн. ФЗ № 123 ст. 134 п.7. в спальнях и палатных помещениях, а также в помещениях зданий детских дошкольных образовательных учреждений подкласса Ф1.1 не допускается применять декоративно-отделочные материалы и покрытия полов с более высокой пожарной опасностью, чем класс КМ2.	01.08.17	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательными для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в 15-дневный срок вправе



обжаловать настоящее предписание в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут: собственники имущества; руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов местного самоуправления; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за

обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор по  
Нерюнгринскому району по пожарному надзору

Дульцева О.А.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора)

" 12 " 08 20 16 г.

М.Л.П.



Предписание для исполнения получил:

✓ [Signature]

(подпись)

заведующая Попова С.В.

" 12 " 08 20 16 г.